

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Limites normalisées b

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	f	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U						100				3.00	
V.S.S.						99				2.50	
V.S.I.						85	98	100			
V.S.I.-U						83	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 28/01/16 au 28/01/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	MB	W
Maximum											
Xf+1.25xEcart-types											
Moyenne Xf	21.9	29	37	49	68	91	98	100	21.9	1.46	3.2
Xf-1.25xEcart-types											
Minimum											
Ecart-type											
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%

